

## 附件二

### 自來水水質問題說明

一、自來水一度為多少？

答：一度水=1 立方公尺=1,000 公升

一度水=1 公噸=1,000 公斤

一度水=可裝：53 加侖汽油桶 5 大桶、600 毫升瓶裝水 1667 瓶

一度水=平均約 10 元

二、水池水塔一般性維護與檢查重點？

答：自來水用戶對間接供水設備—水池水塔之一般性檢查與維護重點如下：

(一)位置配置是否妥當

1、水池之池壁、池頂及池底應與地層及其他結構物分離。

2、不應未設水池，以馬達直接抽水上水塔。

(二)功能構造是否完整

1、水池水塔人孔周圍應高出塔頂或池頂，以防污水及雜物流入。

2、通氣管(孔)、溢流管及排水管口應裝設防蟲網。

(三).水池水塔人孔蓋應密封上鎖。

※※珍惜水資源，用水不浪費，使有限水資源能充分有效利用※※

※※維護優良政風，檢肅貪瀆不法

檢舉電話：29968968

檢舉信箱：新莊郵政 394 號

※※如對於自來水有任何問題，請打電話至轄區服務所，我們會派員為您服務。

板橋服務所：29612196	29567568	土城服務所：22655672	22655172
新莊服務所：29966681	29966682	樹林服務所：26812254	26812526
鶯歌服務所：26792224	26792527	蘆洲服務所：22821817	22823354
泰山營運所：29097480	29097529	板新給水廠：26711416	26711417